水質検査証明書

No. J2000503

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年5月28日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　２号取水井　　受託日　令和2年5月11日
採取日時　令和2年5月11日12時00分　　採取者　稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
天候　晴　気温　23.0℃　水温　18.4℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	―――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	―――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	―――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	16 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	22 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	130 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
塩素酸	―――	0.6以下	pH値	6.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	―――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2000504

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年5月28日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　2号取水井	受託日	令和2年5月11日
採取日時	令和2年5月11日12時00分	採取者	稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
天候	晴　気温 23.0℃　水温 18.4℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	24	――

水質検査証明書

No. J2000990

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年6月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　４号取水井　　受託日　令和2年6月1日
採取日時　令和2年6月1日10時30分　　採取者　稲美町水道課　大江富夫
天候　曇　気温　25.7℃　水温　17.5℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	12 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	14 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	120 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.2 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2000991

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年6月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　４号取水井　　受託日　令和2年6月1日
採取日時　令和2年6月1日10時30分　　採取者　稲美町水道課　大江富夫
天候　曇　気温　25.7℃　水温　17.5℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	37	――

水質検査証明書

No. J2000992

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年6月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式　H E R
水質検査部門管理者　登日 威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　5号取水井	受託日	令和2年6月1日
採取日時	令和2年6月1日9時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	曇　気温 23.1℃　水温 17.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.05 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	15 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	19 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	130 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水質検査証明書

No. J2000993

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年6月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　５号取水井
採取日時　令和2年6月1日9時40分
天候　曇　気温　23.1℃　水温　17.0℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和2年6月1日
採取者　稲美町水道課　大江富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.09	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	40	――

水質検査証明書

No. J2001970

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年8月17日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　３号取水井　　受託日　令和2年8月3日
採取日時　令和2年8月3日11時45分　　採取者　稲美町水道課 西川和孝
天候　晴　気温　30.6℃　水温　17.7℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	14 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	160 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2001971

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年8月17日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
T E L　（0790）49－3221
F A X　（0790）49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　3号取水井
採取日時　令和2年8月3日11時45分
天　候　晴　気　温　30.6℃　水　温　17.7℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和2年8月3日
採取者　稲美町水道課 西川和孝
検査場所　㈱HER　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	25	――

水 質 検 査 証 明 書

No. J2002713

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年10月13日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　７号取水井	受託日	令和2年9月7日
採取日時	令和2年9月7日9時15分	採取者	稲美町水道課 大江 富夫
天候	曇時々雨　気温 28.9℃　水温 17.0℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	14 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	21 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	26 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	140 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2002714

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年10月13日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　７号取水井
採取日時　令和2年9月7日9時15分
天　候　曇時々雨　気　温　28.9℃　水　温　17.0℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和2年9月7日
採取者　稲美町水道課 大江 富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	36	――

水 質 検 査 証 明 書

No. J2003170

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年10月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　8号取水井	受託日	令和2年10月5日
採取日時	令和2年10月5日11時30分	採取者	西部配水場 西川和孝
天候	曇　気温 25.3℃　水温 17.5℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	―――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	―――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	―――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	14 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	18 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下
塩素酸	―――	0.6以下	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	―――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2003171

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年10月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　８号取水井　　受託日　令和2年10月5日
採取日時　令和2年10月5日11時30分　　採取者　西部配水場 西川和孝
天候　曇　気温　25.3℃　水温　17.5℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	38	――

水質検査証明書

No. J2003709

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年11月20日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式　H E R
水質検査部門管理者　登日 威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　9号取水井	受託日	令和2年11月9日
採取日時	令和2年11月9日11時55分	採取者	稲美町水道課　西川和孝・大江富夫
天候	晴　気温 13.4℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	14 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2003710

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年11月20日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　９号取水井　　受託日　令和2年11月9日
採取日時　令和2年11月9日11時55分　　採取者　稲美町水道課　西川和孝・大江富夫
天候　晴　気温　13.4℃　水温　17.1℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	31	――

水質検査証明書

No. J2004277

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年12月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式　H E R
水質検査部門管理者　登日 威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　10号取水井　　受託日　令和2年12月7日
採取日時　令和2年12月7日11時30分　　採取者　稲美町水道課 大江 富夫
天候　晴　気温　13.6℃　水温　17.4℃　　検査場所　㈱HER　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	———	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	———	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	———	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	———	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	———	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.06 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	14 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	19 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
塩素酸	———	0.6以下	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	———	0.02以下	味	---	異常でないこと
クロロホルム	———	0.06以下	臭気	微生ぐさ臭	異常でないこと
ジクロロ酢酸	———	0.03以下	色度	1.0 度	5以下
ジブロモクロロメタン	———	0.1以下	濁度	0.3 度	2以下
臭素酸	———	0.01以下			

水質検査証明書

No. J2004278

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和2年12月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式　会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　１０号取水井
採取日時　令和2年12月7日11時30分
天候　晴　気温　13.6℃　水温　17.4℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和2年12月7日
採取者　稲美町水道課 大江 富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	61	――