水質検査証明書

No. J2100326

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年5月24日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　２号取水井　　受託日　令和3年5月10日
採取日時　令和3年5月10日12時20分　　採取者　稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
天候　晴　気温　22.3℃　水温　18.8℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	―――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	―――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	―――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.04 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	15 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.7 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	23 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	140 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3以下
塩素酸	―――	0.6以下	pH値	6.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	―――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2100327

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年5月24日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　２号取水井
採取日時　令和3年5月10日12時20分
天　候　晴　気　温　22.3℃　水　温　18.8℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和3年5月10日
採取者　稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	24	――

水質検査証明書

No. J2100841

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年6月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　４号取水井	受託日	令和3年6月7日
採取日時	令和3年6月7日9時30分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 24.9℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	12 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	14 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2100842

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年6月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　４号取水井	受託日	令和3年6月7日
採取日時	令和3年6月7日9時30分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 24.9℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	25	――

水質検査証明書

No. J2100843

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年6月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和3年6月7日
採取日時	令和3年6月7日10時10分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 25.4℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.05 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	15 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	18 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	23 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	120 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2100844

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年6月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和3年6月7日
採取日時	令和3年6月7日10時10分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 25.4℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	34	――

水 質 検 査 証 明 書

No. J2101669

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年8月30日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和3年8月2日
採取日時	令和3年8月2日11時40分	採取者	稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
天候	晴　気温 33.6℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	―――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	―――	0.03以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	―――	0.09以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	―――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価ｸﾛﾑ化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満 mg/L	0.01以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	14 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/L	10以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
ﾌｯ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物ｲｵﾝ	14 mg/L	200以下
ﾎｳ素及びその化合物	0.01 mg/L	1以下	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	240 mg/L	500以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満 mg/L	0.04以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満 mg/L	0.01以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満 mg/L	0.01以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3以下
塩素酸	―――	0.6以下	pH値	6.3	5.8以上8.6以下
ｸﾛﾛ酢酸	―――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	―――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	―――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	―――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	―――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2101670

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年8月30日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　3号取水井	受託日	令和3年8月2日
採取日時	令和3年8月2日11時40分	採取者	稲美町水道課 西川和孝・大江富夫
天候	晴　気温 33.6℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	33	――

水質検査証明書

No. J2102201

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年9月27日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　７号取水井
採取日時　令和3年9月6日9時20分
天候　晴　気温　25.9℃　水温　17.0℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和3年9月6日
採取者　稲美町水道課 大江 富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.03 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	14 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	21 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	140 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2102202

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年9月27日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　7号取水井　　受託日　令和3年9月6日
採取日時　令和3年9月6日9時20分　　採取者　稲美町水道課 大江 富夫
天候　晴　気温　25.9℃　水温　17.0℃　　検査場所　㈱HER　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	43	――

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水質検査証明書

No. J2102557

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年10月22日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　８号取水井　　受託日　令和3年10月4日
採取日時　令和3年10月4日9時30分　　採取者　西部配水場 西川和孝
天候　晴　気温　27.7℃　水温　17.4℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.01 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	16 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	130 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2102558

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年10月22日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　8号取水井
採取日時　令和3年10月4日9時30分
天　候　晴　気　温　27.7℃　水　温　17.4℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和3年10月4日
採取者　西部配水場 西川和孝
検査場所　㈱HER　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	43	――

水質検査証明書

No. J2102936

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年11月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　９号取水井　　受託日　令和3年11月1日
採取日時　令和3年11月1日12時20分　　採取者　稲美町水道課 大江富夫
天候　晴　気温　21.3℃　水温　17.2℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	―――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	―――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	―――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.13 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	13 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	19 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3以下
塩素酸	―――	0.6以下	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03以下	色度	0.5未満 度	5以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1以下	濁度	0.2未満 度	2以下
臭素酸	―――	0.01以下			

水質検査証明書

No. J2102937

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年11月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日　威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水
採取場所　西部配水場　９号取水井
採取日時　令和3年11月1日12時20分
天候　晴　気温　21.3℃　水温　17.2℃
特記事項

採取区分　持込
受託日　令和3年11月1日
採取者　稲美町水道課 大江富夫
検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室

検査項目	単位	検査結果	水質基準
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	――
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	――
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	33	――

水質検査証明書

No. J2103424

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年12月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　登日 威
ＴＥＬ　（０７９０）４９－３２２１
ＦＡＸ　（０７９０）４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　原水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　１０号取水井　　受託日　令和3年12月6日
採取日時　令和3年12月6日11時00分　　採取者　稲美町水道課 大江 富夫
天候　曇　気温　10.9℃　水温　17.2℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 個/mL	100以下	総トリハロメタン	――	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	――	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003以下	ブロモジクロロメタン	――	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005以下	ブロモホルム	――	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	ホルムアルデヒド	――	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.05 mg/L	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04以下	銅及びその化合物	0.01 mg/L	1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08未満 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	17 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002以下	蒸発残留物	99 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満 mg/L	0.04以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.002未満 mg/L	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 mg/L	3以下
塩素酸	――	0.6以下	pH値	6.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	――	0.02以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	――	0.06以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	――	0.03以下	色度	1.0 度	5以下
ジブロモクロロメタン	――	0.1以下	濁度	0.3 度	2以下
臭素酸	――	0.01以下			

水 質 検 査 証 明 書

No. J2103425

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和3年12月21日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　登日　威
TEL　(0790)49-3221
FAX　(0790)49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　１０号取水井	受託日	令和3年12月6日
採取日時	令和3年12月6日11時00分	採取者	稲美町水道課 大江 富夫
天候	曇　気温 10.9℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	――
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	67	――