

水質試験・検査成績書

No. 01-0509-002

令和4年5月26日

依頼者

住所

氏名 稲美町長 古谷 博 殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区心斎橋三丁目11番14号
厚生労働省登録水質検査機関第100号
大阪府登録環境衛生検査業
大阪府登録計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長 内田 昭二(検査責任者)

令和4年 5月 9日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	浄水	気温	16.7℃		
採水場所	草谷クリーンセンター	水温	18.7℃		
採水者	稲美町 地域整備部 水道課 西川 和孝 殿	天候	前日 晴 当日 曇		
採水日時	令和 4年 5月 9日 9時 30分	試験検査項目	2 3 項目		
試験検査期間	令和 4年 5月 9日～令和 4年 5月 25日				
項目	試験結果	水質基準	項目	試験結果	水質基準
1 一般細菌	0	100個/ml以下			
2 大腸菌	陰性	検出されないこと			
3 六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下			
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下			
5 塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下			
6 クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下			
7 クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下			
8 ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下			
9 ジプロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下			
10 臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下			
11 総トリハロメタン	0.001	0.1 mg/L以下			
12 トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下			
13 プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下			
14 プロモホルム	0.001	0.09 mg/L以下			
15 ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下			
16 塩化物イオン	18.1	200 mg/L以下			
17 蒸発残留物	106	500 mg/L以下			
18 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	3 mg/L以下			
19 pH値	7.08	5.8 以上 8.6 以下			
20 味	異常なし	異常でないこと			
21 臭気	異常なし	異常でないこと			
22 色度	1 未満	5 度以下			
23 濁度	0.1 未満	2 度以下			
遊離残留塩素 以下余白	0.24	単位: mg/L			

水質基準適合

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に
適合。/

検査担当者



印

検査担当者



印

水質試験・検査成績書

No. 01-0801-002

令和4年8月25日

依頼者

住所

氏名 稲美町長 中山 哲郎 殿

株式会社 東海微生物病研究所

大阪市浪速区下町一丁目11番14号

厚生労働大臣登録水質検査機関第100号

大阪府登録建築物飲料水水質検査業

大阪府登録計量証明事業第10177号

大阪市登録衛生検査所第9号

水質検査担当 分析部長 内田 昭二(検査責任者)

令和4年 8月 1日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	浄水	気温	33.5 °C
水場所	草谷クリーンセンター	水温	25.0 °C
採水者	稲美町 地域整備部 水道課 西川 和孝 殿	天候	前日 晴 当日 晴
採水日時	令和 4年 8月 1日 10時 0分	試験検査項目	51項目
試験検査期間	令和 4年 8月 1日～令和 4年 8月 24日		

項目	試験結果	水質基準	項目	試験結果	水質基準
1 一般細菌	0 /	100個/ml以下	31 ホルムアルデヒド	0.008 未満 /	0.08 mg/L以下
2 大腸菌	陰性 /	検出されないこと	32 亜鉛及びその化合物	0.1 未満 /	1.0 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 /	0.003 mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	0.03 /	0.2 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 未満 /	0.0005 mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.03 未満 /	0.3 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	35 銅及びその化合物	0.1 未満 /	1.0 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	13.8 /	200 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 未満 /	0.05 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 未満 /	0.02 mg/L以下	38 塩化物イオン	18.8 /	200 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 未満 /	0.04 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.7 /	300 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	117 /	500 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.63 /	10 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 未満 /	0.2 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 未満 /	0.8 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 未満 /	0.00001 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.1 未満 /	1.0 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 /	0.00001 mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002 未満 /	0.002 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.005 未満 /	0.02 mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	0.005 未満 /	0.05 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 未満 /	0.005 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満 /	0.04 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 /	3 mg/L以下
17 ジクロロメタン	0.001 未満 /	0.02 mg/L以下	47 pH値	6.75 /	5.8 以上 8.6 以下
18 テトラクロロエチレン	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	48 味	異常なし /	異常でないこと
19 トリクロロエチレン	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	49 臭気	異常なし /	異常でないこと
20 ベンゼン	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下	50 色度	1 未満 /	5 度以下
21 塩素酸	0.09 /	0.6 mg/L以下	51 濁度	0.2 /	2 度以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 /	0.02 mg/L以下	遊離残留塩素	0.22 /	単位: mg/L
23 クロロホルム	0.001 未満 /	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.003 未満 /	0.03 mg/L以下			
25 ジブromokロロメタン	0.001 未満 /	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.001 未満 /	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.003 未満 /	0.03 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.001 未満 /	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.001 未満 /	0.09 mg/L以下			

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に
適合。

検査担当者



印

検査担当者



印

水質試験・検査成績書

No. 01-1107-002

令和4年11月22日

依頼者

住所

氏名 稲美町長 中山 哲郎 殿

株式会社 森林微生物研究所
大阪市淀川区西中津 丁目11番14号
厚生労働省登録水質検査機関第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
大阪府登録計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長 内田 昭二(検査責任者)

令和4年 11月 7日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	浄水	気温	21.4 °C
取水場所	草谷クリーンセンター	水温	18.8 °C
採水者	稲美町 地域整備部 水道課 西川 和孝 殿	天候	前日 晴 当日 晴
採水日時	令和 4年 11月 7日 10時 0分	試験検査項目	2 3 項目
試験検査期間	令和 4年 11月 7日～令和 4年 11月 21日		

項目	試験結果	水質基準	項目	試験結果	水質基準
1 一般細菌	0 /	100個/ml以下			
2 大腸菌	陰性 /	検出されないこと			
3 六価クロム化合物	0.002 未満 /	0.02 mg/L以下			
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下			
5 塩素酸	0.07 /	0.6 mg/L以下			
6 クロロ酢酸	0.002 未満 /	0.02 mg/L以下			
7 クロロホルム	0.001 未満 /	0.06 mg/L以下			
8 ジクロロ酢酸	0.003 未満 /	0.03 mg/L以下			
9 ジブromokロロメタン	0.001 未満 /	0.1 mg/L以下			
10 臭素酸	0.001 未満 /	0.01 mg/L以下			
11 総トリハロメタン	0.001 未満 /	0.1 mg/L以下			
12 トリクロロ酢酸	0.003 未満 /	0.03 mg/L以下			
13 ブロモジクロロメタン	0.001 未満 /	0.03 mg/L以下			
14 ブロモホルム	0.001 未満 /	0.09 mg/L以下			
15 ホルムアルデヒド	0.008 未満 /	0.08 mg/L以下			
16 塩化物イオン	17.5 /	200 mg/L以下			
17 蒸発残留物	126 /	500 mg/L以下			
18 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 /	3 mg/L以下			
19 pH値	7.12 /	5.8 以上 8.6 以下			
20 味	異常なし /	異常でないこと			
21 臭気	異常なし /	異常でないこと			
22 色度	1 未満 /	5 度以下			
23 濁度	0.2 /	2 度以下			
遊離残留塩素	0.28 /	単位: mg/L			
以下余白					

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に
適合。

検査担当者



印

検査担当者



印

水質試験・検査成績書

No. 01-0206-002

令和5年2月20日

依頼者

住所

氏名 稲美町長 中山 哲郎 殿

株式会社 東邦微生物研究所
 大阪市浪速区東区目11番14号
 厚生労働大臣登録水質検査機関第100号
 大阪府登録建築物飲料水水質検査業
 大阪府登録計量証明事業第10177号
 大阪市登録衛生検査所第9号
 水質検査担当 分析部長 内田 昭二(検査責任者)

令和5年 2月 6日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果			
試料名	浄水	気温	8.3℃
水場所	草谷クリーンセンター	水温	13.1℃
採水者	稲美町 地域整備部 水道課 西川 和孝 殿	天候	前日 晴 当日 晴
採水日時	令和5年2月6日 10時0分	試験検査項目	23項目
試験検査期間	令和5年2月6日～令和5年2月17日		

項目	試験結果	水質基準	項目	試験結果	水質基準
1 一般細菌	0	100個/ml以下			
2 大腸菌	陰性	検出されないこと			
3 六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下			
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下			
5 塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下			
6 クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下			
7 クロロホルム	0.001 未満	0.06 mg/L以下			
8 ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下			
9 ジブロモクロロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下			
10 臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下			
11 総トリハロメタン	0.001 未満	0.1 mg/L以下			
12 トリクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下			
13 プロモジクロロメタン	0.001 未満	0.03 mg/L以下			
14 プロモホルム	0.001 未満	0.09 mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008 未満	0.08 mg/L以下			
15 塩化物イオン	19.1	200 mg/L以下			
17 蒸発残留物	117	500 mg/L以下			
18 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3 mg/L以下			
19 pH値	7.07	5.8 以上 8.6 以下			
20 味	異常なし	異常でないこと			
21 臭気	異常なし	異常でないこと			
22 色度	1 未満	5 度以下			
23 濁度	0.1 未満	2 度以下			
遊離残留塩素	0.24	単位: mg/L			
以下余白					

水質基準適否

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号
 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に
 適合。

検査担当者



印

検査担当者



印