決裁・供覧	水道事業	完結	町長	副町長	部長	課長	総括係長	水道施設管理者	係員(決裁後)

保存期間　永年・10年・5年・3年・1年・(　　)

公開・一部公開・非公開理由(　　)

水質試験・検査成績書

No. 01-0406-013

令和8年4月23日

依頼者
住所
氏名　稲美町長　中山 哲郎　殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区下寺三丁目11番14号
国土交通大臣及び
環境大臣登録水質検査機関第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
大阪府登録計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長　内田 昭二(検査責任者)

令和8年　4月　6日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	原水	気温	23.6 ℃
採水場所	西10号取水井	水温	17.6 ℃
採水者	稲美町　地域整備部　水道課　大江 富夫　殿	天候 前日	晴
採水日時	令和 8年 4月 6日　12時 0分	天候 当日	晴
試験検査期間	令和 8年 4月 6日～令和 8年 4月 22日	試験検査項目	42項目

	項目	試験結果	水質基準		項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下	31	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	34	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	3 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	36	pH値	*5.53	5.8 以上 8.6 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	37	味	検査不能	異常でないこと
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	39	色度	1 未満	5 度以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	40	濁度	0.2	2 度以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50	10 mg/L以下	41	アンモニア性窒素	0.05 未満	単位：mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	42	侵食性遊離炭酸	64.4	単位：mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下		以下余白		
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.09	0.3 mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	14.2	200 mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.006	0.05 mg/L以下				
27	塩化物イオン	24.3	200 mg/L以下				
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.0	300 mg/L以下				
29	蒸発残留物	116	500 mg/L以下				
30	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下				

水質基準適否	対照基準値は、上水の水道水質基準【参考値】（平成15年厚生労働省令101号）

検査担当者	印	検査担当者	印

水質検査結果書・別紙(検査方法等)

水道法水質基準項目の検査方法、定量下限値、担当検査員は、下表のとおりです。

No.	水質検査の項目	定量下限値 (mg/L)	検査方法の名称 (厚生労働省告示第261号)	別表番号	検査員氏名
1	一般細菌	------	標準寒天培地法	第1	奥平 真理
2	大腸菌	-----	特定酵素基質培地法	第2	奥平 真理
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	第7	大喜 晃
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
8	六価クロム化合物	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	第12	宮澤 靖則
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
13	ホウ素及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
14	四塩化炭素	0.0002	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
15	1,4-ジオキサン	0.005	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
17	ジクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
18	テトラクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
19	トリクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
20	PFOS及びPFOA	0.000005	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法	第45	藤田 遼
21	ベンゼン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
22	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
23	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
24	クロロホルム	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
25	ジクロロ酢酸	0.003	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
26	ジブロモクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
27	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	第18	加藤 康平
28	総トリハロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
29	トリクロロ酢酸	0.003	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
30	ブロモジクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
31	ブロモホルム	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
32	ホルムアルデヒド	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	第19の2	宮澤 靖則
33	亜鉛及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
34	アルミニウム及びその化合物	0.02	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
35	鉄及びその化合物	0.03	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
36	銅及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
37	ナトリウム及びその化合物	1.0	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
38	マンガン及びその化合物	0.005	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
39	塩化物イオン	1.0	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5.0	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
41	蒸発残留物	1	重量法	第23	加藤 康平
42	陰イオン界面活性剤	0.02	液体クロマトグラフ-質量分析法	第24の2	高松 和好
43	ジェオスミン	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第25	宮澤 靖則
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第25	宮澤 靖則
45	非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法	第28	高松 和好
46	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第29	高松 和好
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法	第30	高松 和好
48	pH値	------	ガラス電極法	第31	高松 和好
49	味	------	官能法	第33	高松 和好
50	臭気	------	官能法	第34	高松 和好
51	色度	1	透過光測定法	第36	高松 和好
52	濁度	0.1	積分球式光電光度法	第41	高松 和好

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第100号
株式会社東邦微生物病研究所

水質検査成績書

No. 01-0406-014

2026年　4月　23日

稲美町長　中山 哲郎　殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区下寺三丁目11番14号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
検査責任者　内田 昭

2026年　4月　6日に依頼された検体についての検査結果を次の通り御報告致します。

試　　料　：　原水　　採水者：　稲美町 地域整備部 水道課 大江 富夫 殿
採水場所　：　西10号取水井

採水日時　：　2026年　4月　6日　　12時　0分
検査項目数　：　２項目
天　　候　：　(前日) 晴　　(当日) 晴　　気温：23.6 ℃　水温：17.6 ℃

検　査　結　果

項　　目	測　定　値	基　　準　　値
大腸菌	1.8 未満	単位：MPN/100ml
嫌気性芽胞菌	検出されず	単位：個/ml
以　下　余　白		

(備考)　「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」(健水発第0330005号)の2.指標菌が何れも検出されない場合、「原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合」に該当しない。尚、大腸菌結果欄の「1.8未満」とは、「検出されず」を意味する。

水質試験・検査成績書

No. 01-0406-015
令和8年4月23日

依頼者
住所
氏名　稲美町長　中山 哲郎　殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区下寺三丁目11番14号
国土交通大臣及び
環境大臣登録水質検査機関第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
大阪府質験計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長　内田 昭二(検査責任者)

令和8年　4月　6日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	原水	気温	23.6 ℃
採水場所	西10号取水井	水温	17.6 ℃
採水者	稲美町　地域整備部　水道課　大江 富夫　殿	天候 前日	晴
採水日時	令和 8年 4月 6日　　12時 0分	天候 当日	晴
試験検査期間	令和 8年 4月 6日～令和 8年 4月 22日	試験検査項目	1項目

	項目	試験結果	水質基準		項目	試験結果	水質基準
1	PFOS及びPFOA	0.000012	単位：mg/L				
	以下余白						

水質基準適否	

検査担当者　印　　検査担当者　印

水質試験・検査成績書

No. 01-0406-001
令和8年4月23日

依頼者
住所
氏名　稲美町長　中山 哲郎　殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区下寺三丁目11番14号
国土交通大臣及び
環境大臣登録水質検査機関第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
大阪府登録計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長　内田 昭二(検査責任者)

令和8年　4月　6日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	原水	気温	17.7 ℃
採水場所	南1号取水井	水温	17.1 ℃
採水者	稲美町　地域整備部　水道課　大江 富夫　殿	天候 前日	晴
採水日時	令和 8年 4月 6日　　10時 15分	天候 当日	晴
試験検査期間	令和 8年 4月 6日～令和 8年 4月 22日	試験検査項目	４２項目

	項目	試験結果	水質基準		項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下	31	ジェオスミン	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005 未満	0.02 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	34	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1 未満	3 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	36	pH値	6.08	5.8 以上 8.6 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	37	味	異常なし	異常でないこと
8	六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	38	臭気	異常なし	異常でないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	39	色度	1 未満	5 度以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	40	濁度	0.1 未満	2 度以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.61	10 mg/L以下	41	アンモニア性窒素	0.05 未満	単位：mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.06	0.8 mg/L以下	42	侵食性遊離炭酸	25.0	単位：mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下		以下余白		
14	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2 mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.1 未満	1.0 mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	15.0	200 mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下				
27	塩化物イオン	15.5	200 mg/L以下				
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.0	300 mg/L以下				
29	蒸発残留物	113	500 mg/L以下				
30	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下				

水質基準適否	対照基準値は、上水の水道水質基準【参考値】（平成15年厚生労働省令101号）

検査担当者　印　　検査担当者　印

水質検査結果書・別紙(検査方法等)

水道法水質基準項目の検査方法、定量下限値、担当検査員は、下表のとおりです。

No.	水質検査の項目	定量下限値 (mg/L)	検査方法の名称 (厚生労働省告示第261号)	別表番号	検査員氏名
1	一般細菌	------	標準寒天培地法	第1	奥平 真理
2	大腸菌	------	特定酵素基質培地法	第2	奥平 真理
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
4	水銀及びその化合物	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	第7	大喜 晃
5	セレン及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
6	鉛及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
7	ヒ素及びその化合物	0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
8	六価クロム化合物	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
9	亜硝酸態窒素	0.004	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	第12	宮澤 靖則
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
12	フッ素及びその化合物	0.05	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
13	ホウ素及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
14	四塩化炭素	0.0002	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
15	1,4-ジオキサン	0.005	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
17	ジクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
18	テトラクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
19	トリクロロエチレン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
20	PFOS及びPFOA	0.000005	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法	第45	藤田 遼
21	ベンゼン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
22	塩素酸	0.06	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
23	クロロ酢酸	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
24	クロロホルム	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
25	ジクロロ酢酸	0.003	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
26	ジブロモクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
27	臭素酸	0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	第18	加藤 康平
28	総トリハロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
29	トリクロロ酢酸	0.003	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第17の2	大喜 晃
30	ブロモジクロロメタン	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
31	ブロモホルム	0.001	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	第15	大喜 晃
32	ホルムアルデヒド	0.008	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	第19の2	宮澤 靖則
33	亜鉛及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
34	アルミニウム及びその化合物	0.02	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
35	鉄及びその化合物	0.03	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
36	銅及びその化合物	0.1	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
37	ナトリウム及びその化合物	1.0	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
38	マンガン及びその化合物	0.005	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
39	塩化物イオン	1.0	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	第13	加藤 康平
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5.0	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	第6	藤田 遼
41	蒸発残留物	1	重量法	第23	加藤 康平
42	陰イオン界面活性剤	0.02	液体クロマトグラフ-質量分析法	第24の2	高松 和好
43	ジェオスミン	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第25	宮澤 靖則
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第25	宮澤 靖則
45	非イオン界面活性剤	0.005	固相抽出-吸光光度法	第28	高松 和好
46	フェノール類	0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	第29	高松 和好
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.1	全有機炭素計測定法	第30	高松 和好
48	pH値	------	ガラス電極法	第31	高松 和好
49	味	------	官能法	第33	高松 和好
50	臭気	------	官能法	第34	高松 和好
51	色度	1	透過光測定法	第36	高松 和好
52	濁度	0.1	積分球式光電光度法	第41	高松 和好

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第100号
株式会社東邦微生物病研究所

水質試験・検査成績書

No. 01-0406-016
令和8年4月23日

依頼者
住所
氏名　稲美町長　中山 哲郎　殿

株式会社 東邦微生物病研究所
大阪市浪速区下寺三丁目11番14号
国土交通大臣及び
環境大臣登録水質検査機関第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
大阪府登録計量証明事業第10177号
大阪市登録衛生検査所第9号
水質検査担当 分析部長　内田 昭二(検査責任者)

令和8年　4月　6日に依頼された試料についての水質試験・検査結果を次の通りにご報告します。

水質試験・検査結果

試料名	原水	気温	17.7 ℃
採水場所	南1号取水井	水温	17.1 ℃
採水者	稲美町　地域整備部　水道課　大江 富夫　殿	天候 前日	晴
採水日時	令和 8年 4月 6日　　10時 15分	天候 当日	晴
試験検査期間	令和 8年 4月 6日～令和 8年 4月 22日	試験検査項目	1項目

	項目	試験結果	水質基準		項目	試験結果	水質基準
1	PFOS及びPFOA	0.000013	単位：mg/L				
	以下余白						

水質基準適否	

	検査担当者	印	検査担当者	印	

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600171

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　２号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.7℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600171
(2 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　2号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.7℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物イオン	mg/L	18	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	120	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600171
（ 3 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査担当管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　２号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.7℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.1	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600462

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市繁昌町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　4号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時45分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.5℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	-	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600462
(2 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　4号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時45分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.5℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	18	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	24	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	140	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600462

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　4号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時45分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.5℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.0	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600463

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　４号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時45分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.5℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	――――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	52	0.1	――――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600464
(1 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時10分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.8℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	-	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.5	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600464
(2 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時10分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.8℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.000007	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.04	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	16	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	21	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	25	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	150	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600464
（ 3 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時10分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.8℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		5.9	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600465

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　5号取水井	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日12時10分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 29.8℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	61	0.1	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600031

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月25日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
水質検査責任管理者　安保 剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部第３号配水池　ばっ気塔入口	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日8時25分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 23.8℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
遊離炭酸	(mg/L)	49	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.4	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ランゲリア指数)		-3.3	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600032

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月25日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水池　ばっ気塔入口	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日11時15分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 27.6℃　水温 17.5℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
遊離炭酸	(mg/L)	40	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.3未満	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ランゲリア指数)		-3.2	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600033

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月25日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水池　導水合流口	受託日	令和8年6月1日
採取日時	令和8年6月1日9時35分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 24.2℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
遊離炭酸	(mg/L)	46	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	0.9	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.9	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600915

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　10号取水井	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日11時20分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 32.9℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	72	0.1	――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600716
（ 1 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日10時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.8℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	3	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	-	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600716
(2 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
水質検査部門管理者　安保 剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日10時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.8℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	13	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	11	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	26	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	130	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600716
(3 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日10時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.8℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.5	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600717

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査品質管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日10時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.8℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	21	0.1	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600949
（ 1 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.1℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600949
（ 2 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.1℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.000006	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	26	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	120	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600949

（ 3 / 3 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.1℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.1	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600950

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.1℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	――――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	43	0.1	――――	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2601243
(1 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
水質検査責任管理者　安保 剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　２号取水井	受託日	令和8年8月17日
採取日時	令和8年8月17日13時50分	採取者	稲美町水道課 西部配水場　大江富夫
天候	曇　気温 35.5℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	1	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	-	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

水 質 検 査 証 明 書

No. J2601243
(2 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査統括管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　２号取水井	受託日	令和8年8月17日
採取日時	令和8年8月17日13時50分	採取者	稲美町水道課 西部配水場　大江富夫
天候	曇　気温 35.5℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰﾙｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	17	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	29	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	140	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28

水 質 検 査 証 明 書

No. J2601243
(3 / 3)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　２号取水井	受託日	令和8年8月17日
採取日時	令和8年8月17日13時50分	採取者	稲美町水道課 西部配水場　大江富夫
天候	曇　気温 35.5℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.3	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39