水 質 検 査 証 明 書

No. J2600168
（ 1 / 2）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.4℃　水温 18.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.000005	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	17	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
蒸発残留物	mg/L	110	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600168
(2 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　浄水　　採取区分　持込
採取場所　西部配水場　六分一公園　　受託日　令和8年5月11日
採取日時　令和8年5月11日11時40分　　採取者　稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候　晴　気温　23.4℃　水温　18.7℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		7.0	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39
遊離残留塩素	mg/L	0.26	0.05	0.1以上	平成15年厚生労働省告示第318号

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600002
(1 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.4℃　水温 18.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
※亜塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年健水発第1010001号 目標10，12
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.01以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
抱水クロラール	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
残留塩素	(mg/L)	0.26	0.1	1以下	平成15年厚生労働省告示第318号
遊離炭酸	(mg/L)	5	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	0.3未満	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
従属栄養細菌	(個/mL)	1	0	2000以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 目標28

判定　成績記載項目中、腐食性(ランゲリア指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関 登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600002
（ 2 / 2 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.4℃　水温 18.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

判定　成績記載項目中、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関　登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600169

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査責任者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.9℃　水温 19.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	-	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰﾙｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000016	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
塩素酸	mg/L	0.08	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	19	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
蒸発残留物	mg/L	120	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600169
(2 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.9℃　水温 19.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.3	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39
遊離残留塩素	mg/L	0.31	0.05	0.1以上	平成15年厚生労働省告示第318号

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600003
(1 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.9℃　水温 19.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
※亜塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年健水発第1010001号 目標10, 12
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.01以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
抱水クロラール	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
残留塩素	(mg/L)	0.31	0.1	1以下	平成15年厚生労働省告示第318号
遊離炭酸	(mg/L)	5	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	0.8	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.8	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
従属栄養細菌	(個/mL)	4	0	2000以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 目標28

判定　成績記載項目中、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関 登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600003
(2 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.9℃　水温 19.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

判定　成績記載項目中、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関　登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600170

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査品質管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時55分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.9℃　水温 20.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰ1－ｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.000017	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	20	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
蒸発残留物	mg/L	130	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600170
(2 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時55分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.9℃　水温 20.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		7.0	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	－	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39
遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.05	0.1以上	平成15年厚生労働省告示第318号

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600004
（ 1 / 2 ）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時55分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.9℃　水温 20.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	0.002以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法4
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	0.004以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
トルエン	(mg/L)	0.04未満	0.04	0.4以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	(mg/L)	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年健水発第1010001号 目標9
※亜塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年健水発第1010001号 目標10，12
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.01以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
抱水クロラール	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 別添方法3
残留塩素	(mg/L)	0.20	0.1	1以下	平成15年厚生労働省告示第318号
遊離炭酸	(mg/L)	32	1	20以下	平成15年健水発第1010001号 目標19
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.03未満	0.03	0.3以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	0.9	0.3	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標22
臭気強度(TON)		1未満	1	3以下	平成15年健水発第1010001号 目標23
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.1	-1	-1程度以上0付近	平成15年健水発第1010001号 目標27
従属栄養細菌	(個/mL)	1	0	2000以下（暫定）	平成15年健水発第1010001号 目標28

判定　成績記載項目中、遊離炭酸、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関 登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. T2600004
(2 / 2)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年6月3日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時55分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.9℃　水温 20.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	管理目標値	検査方法
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.01未満	0.01	0.1以下	平成15年健水発第1010001号 別添方法2

判定　成績記載項目中、遊離炭酸、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)については水質基準に適合しない。
備考　※の分析は、㈱MCエバテック(水質検査機関 登録番号第246号)が実施。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600713

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日11時40分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 33.8℃　水温 22.5℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600714

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名　浄水　　採取区分　持込
採取場所　東部配水場　草谷クリーンセンター　　受託日　令和8年7月13日
採取日時　令和8年7月13日9時50分　　採取者　稲美町水道課　沼田孝博
天候　晴　気温　30.6℃　水温　23.4℃　　検査場所　㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600715

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年8月10日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年7月13日
採取日時	令和8年7月13日10時20分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 28.3℃　水温 25.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600945

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 37.0℃　水温 24.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	−	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600945
（ 2 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 37.0℃　水温 24.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.000005未満	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
クロロホルム	mg/L	0.002	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600945
（ 3 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 37.0℃　水温 24.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	17	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	26	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	130	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		7.0	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600945
（ 4 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保 剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　六分一公園	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 37.0℃　水温 24.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600946
（ 1 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.8℃　水温 26.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600946
(2 / 4)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.8℃　水温 26.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｰﾙｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000013	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600946
(3 / 4)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社 H E R
水質検査責任管理者　安保 剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.8℃　水温 26.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	16	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	20	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	28	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	140	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.9	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36

判定 成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600946
（ 4 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　0790－49－3220
ＦＡＸ　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　草谷クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.8℃　水温 26.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600947
（ 1 / 4）

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.4℃　水温 28.7℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
一般細菌	個/mL	0	0	100以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第1
大腸菌		検出せず	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003	0.003以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005	0.0005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第7
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	0.1	10以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08	0.8以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002	0.002以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.04以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600947
(2 / 4)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.4℃　水温 28.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000014	0.000005	0.00005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第45
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06	0.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.06以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.01以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第18
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.1以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第17-2
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.09以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第15
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008	0.08以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第19-3
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600947
(3 / 4)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.4℃　水温 28.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
銅及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	1.0以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	15	0.1	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第6
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	19	0.2	200以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第13
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	30	1	300以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第20
蒸発残留物	mg/L	130	1	500以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第23
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02	0.2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第24-2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第25
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005	0.02以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第28
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005	0.005以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第29
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第30
pH値		6.4	-	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31
味		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第33
臭気		異常なし	-	異常でないこと	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第34
色度	度	0.5未満	0.5	5以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第36

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600947
(4 / 4)

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	浄水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　印西クリーンセンター	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.4℃　水温 28.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
濁度	度	0.2未満	0.2	2以下	平成15年厚生労働省告示第261号 別表第39

判定　成績記載項目については水質基準に適合する。