水 質 検 査 証 明 書

No. J2600172

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　２号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.7℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.04	0.02	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	43	0.1	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600173

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
T E L　0790-　49　-3220
F A X　0790-　49　-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　３号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日9時35分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.8℃　水温 17.9℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600174

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　４号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時00分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 21.2℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600175

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査品質管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　5号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日9時30分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 20.8℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600176

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　７号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時30分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 25.4℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600177

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　８号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日12時45分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 24.8℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600178

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　９号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時10分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 18.4℃　水温 17.1℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600179

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　10号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日13時00分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 26.9℃　水温 17.8℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600180

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査品質管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日9時20分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.5℃　水温 17.9℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600181

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　1号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日11時00分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 22.9℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600182

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　２号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時50分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温　22.7℃　水温　17.7℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600183

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－４９－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－４９－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　３号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日10時35分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 23.4℃　水温 17.5℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600184

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　１号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日13時40分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 24.2℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600185

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年5月19日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790－49－3220
F A X　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　２号取水井	受託日	令和8年5月11日
採取日時	令和8年5月11日14時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫、沼田孝博
天候	晴　気温 27.0℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600948

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　２号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時15分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.4℃　水温 17.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600950

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　3号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時25分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 35.1℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	43	0.1	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600951

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　４号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時00分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.4℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600952

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　５号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日11時00分	採取者	稲美町水道課　大江富夫
天候	晴　気温 33.8℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600953

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　ＨＥＲ
水質検査部門管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　７号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日9時20分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 32.3℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600954

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査部門管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　８号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日13時25分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 36.7℃　水温 17.4℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600955

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　９号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日14時30分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 35.7℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600956

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査品質管理者　安保　剛博
TEL　0790－49－3220
FAX　0790－49－1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　10号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日13時00分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 32.7℃　水温 18.2℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600957

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査部門管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	西部配水場　11号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日10時00分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 34.3℃　水温 18.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600958

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　株式会社HER　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査責任管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　１号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時40分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 33.1℃　水温 17.7℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600959

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　Ｈ　Ｅ　Ｒ
水質検査品質管理者　安保　剛博
ＴＥＬ　０７９０－　４９　－３２２０
ＦＡＸ　０７９０－　４９　－１１９９

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　２号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時30分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 35.1℃　水温 17.9℃	検査場所	㈱ＨＥＲ　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2600960

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月4日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-　49　-3220
FAX　0790-　49　-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	東部配水場　3号取水井	受託日	令和8年8月3日
採取日時	令和8年8月3日12時15分	採取者	稲美町水道課　沼田孝博
天候	晴　気温 37.0℃　水温 17.6℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2601242

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3220
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　1号取水井	受託日	令和8年8月17日
採取日時	令和8年8月17日13時25分	採取者	稲美町水道課 西部配水場　大江富夫
天候	曇　気温 34.0℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1

水 質 検 査 証 明 書

No. J2601244

稲美町地域整備部水道課工務係　様

令和8年9月18日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株式会社　H E R
水質検査責任管理者　安保　剛博
TEL　0790-49-3220
FAX　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	持込
採取場所	南部配水場　2号取水井	受託日	令和8年8月17日
採取日時	令和8年8月17日13時50分	採取者	稲美町水道課 西部配水場　大江富夫
天候	曇　気温 35.5℃　水温 17.3℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-4-9
侵食性遊離炭酸	$mgCO_2/L$	31	0.1	————	上水試験方法　2020年版　Ⅱ-3-14
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	1.8未満	1.8	————	平成19年健水発第 0330006 号　別添1