

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	西部	月	4	5	6	7
	採水場所	六分一公園	日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日
基準項目		基準値					
1	一般細菌	100	個/mg以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l以下		0.0003 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l以下		0.00005 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
8	六価クロム化合物	0.02	mg/l以下		0.002 未満		
9	亜鉛硝酸態	0.04	mg/l以下		0.004 未満		
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l以下		1.74		
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l以下		0.07		
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l以下		0.1 未満		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l以下		0.0002 未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l以下		0.005 未満		
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l以下		0.001 未満		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l以下		0.001 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
20	ベンゼン	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
21	塩素酸	0.6	mg/l以下		0.06 未満		
22	クロ酢酸	0.02	mg/l以下		0.002 未満		
23	クロホルム	0.06	mg/l以下		0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003 未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l以下		0.001 未満		
26	臭素酸	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l以下		0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003 未満		
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l以下		0.001 未満		
30	ブromホルム	0.09	mg/l以下		0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l以下		0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1	mg/l以下		0.1 未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l以下		0.02 未満		
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/l以下		0.03 未満		
35	銅及びその化合物	1	mg/l以下		0.1 未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l以下		12.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l以下		0.005 未満		
38	塩化物イオン	200	mg/l以下	17	17.6	17	16
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l以下		25.6		
40	蒸発残留物	500	mg/l以下		118		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l以下		0.02 未満		
42	ジオキシン	0.00001	mg/l以下				0.000001 未満
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001	mg/l以下				0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l以下		0.005 未満		
45	フェノール類	0.005	mg/l以下		0.0005 未満		
46	有機物(全有機炭素の量)	3	mg/l以下	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8~8.6		7.2	7.29	7.1	7.1
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2	度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	遊離残留塩素	0.1	mg/l以上	0.18 mg/l	0.2 mg/l	0.20 mg/l	0.21 mg/l
	水温			15.7 °C	18.9 °C	19.8 °C	21.8 °C

基準  
51  
項目

NO	配水区域	西部	月	5		
	採水場所	六分一公園	日	令和6年5月20日		
		基準項目	基準値			
管理 目標 19 項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満		
	4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	0.0004 未満		
	5	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 未満		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満		
	7	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満		
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満		
	9	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下	0.001 未満		
	10	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0.20		
	11	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	4.1		
	12	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	0.03 未満		
	13	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満		
	14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	0.8		
	15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満		
	16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.0		
	17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	7		
	18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.01 未満		
	19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下(暫定)	0.000005 未満		

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	東部	月	4	5	6	7
	採水場所	草谷クリーンセンター	日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日
基準項目		基準値					
1	一般細菌	100	個/mg以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l以下				
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l以下				
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l以下				
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l以下				
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l以下				
8	六価クロム化合物	0.02	mg/l以下				
9	亜鉛硝酸態	0.04	mg/l以下				
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l以下				
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l以下				
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l以下				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l以下				
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l以下				
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l以下				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l以下				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l以下				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l以下				
20	ベンゼン	0.01	mg/l以下				
21	塩素酸	0.6	mg/l以下		0.11		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l以下		0.002 未満		
23	クロホルム	0.06	mg/l以下		0.001 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003 未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l以下		0.001 未満		
26	臭素酸	0.01	mg/l以下		0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l以下		0.001 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003 未満		
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l以下		0.001 未満		
30	ブromホルム	0.09	mg/l以下		0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l以下		0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1	mg/l以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l以下				
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/l以下				
35	銅及びその化合物	1	mg/l以下				
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l以下				
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l以下				
38	塩化物イオン	200	mg/l以下	17	18.8	18	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l以下				
40	蒸発残留物	500	mg/l以下		125		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l以下				
42	ジオキシン	0.00001	mg/l以下				0.000001 未満
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001	mg/l以下				0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l以下				
45	フェノール類	0.005	mg/l以下				
46	有機物(全有機炭素の量)	3	mg/l以下	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8~8.6		7.1	7.15	7.1	7.0
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2	度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	遊離残留塩素	0.1	mg/l以上	0.28 mg/l	0.24 mg/l	0.15 mg/l	0.19 mg/l
	水温			15.2 °C	19.1 °C	20.1 °C	22 °C

基準  
51  
項目

NO	配水区域	東部	月	5		
	採水場所	草谷クリーンセンター	日	令和6年5月20日		
		基準項目	基準値			
管理 目標 19 項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下	0.0002 未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0004 未満		
	5	トルエン	0.4 mg/l以下	0.04 未満		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.008 未満		
	7	亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満		
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下	0.001 未満		
	9	抱水クロラール	0.02 mg/l以下	0.001 未満		
	10	残留塩素	1 mg/l以下	0.24		
	11	遊離炭酸	20 mg/l以下	6.6		
	12	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.03 未満		
	13	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.5		
	15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満		
	16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.1		
	17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	3		
	18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.01 未満		
	19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下(暫定)	0.000014		

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	月	4	5	6	7	
	採水場所						日
基準項目		基準値					
1	一般細菌	100 個/mg以下	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					
9	亜鉛硝酸態	0.04 mg/l以下					
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		0.001 未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下					
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					
18	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.07			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		0.002 未満			
23	クロホルム	0.06 mg/l以下		0.001 未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 未満			
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.001 未満			
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		0.001 未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.001 未満			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 未満			
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.001 未満			
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下		0.001 未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		0.008 未満			
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	20	19.9	20	20	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		129			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					
42	ジオキシン	0.00001 mg/l以下				0.000001 未満	
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					
45	フェノール類	0.005 mg/l以下					
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8~8.6	6.3	6.33	6.3	6.3	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	遊離残留塩素	0.1 mg/l以上	0.29 mg/l	0.23 mg/l	0.2 mg/l	0.19 mg/l	
	水温		15.2 °C	20.6 °C	21.9 °C	24.6 °C	

基準  
51  
項目

NO	配水区域	南部	月	5		
	採水場所	印西クリーンセンター	日	令和6年5月20日		
		基準項目	基準値			
管理 目標 19 項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下	0.0002 未満		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0004 未満		
	5	トルエン	0.4 mg/l以下	0.04 未満		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.008 未満		
	7	亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満		
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下	0.001 未満		
	9	抱水クロラール	0.02 mg/l以下	0.001 未満		
	10	残留塩素	1 mg/l以下	0.23		
	11	遊離炭酸	20 mg/l以下	28.2		
	12	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.03 未満		
	13	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下	0.002 未満		
	14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.5		
	15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満		
	16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.8		
	17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	1		
	18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.01 未満		
	19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下(暫定)	0.000015		