

## 設計図書等に対する質問回答表

案件番号	5080003	公告日	令和8年5月1日
工事名	稲美中学校屋内運動場空調設備設置工事	入札日	令和8年5月27日（水） 10時15分（予定）

質問事項		回答事項		図面 番号	内訳書 番号
月日	質問内容	月日	回答内容		
5月12日	2電気設備工事の1電灯分岐設備の内訳書より電線管の数量が設計図と比べ、著しく少ないと思われます。数量のご確認とご指示をお願いします。	5月15日	別添の内訳書により積算してください。	E-005 ～ E-008	P10
5月14日	室内機転倒防止の銅材及び配管架台等の製作・取付工事は別途で宜しいでしょうか？	5月15日	材料・製作・取付工事は全て空調工事とします。		
5月14日	エアー搬送ファン及び防球ガードの取付工事は空調工事に含まれるのでしょうか？	5月15日	空調工事に含まれます。		
5月14日	室内機・集中・エアー搬送ファンのリモコン配線取付は空調工事に含まれるのでしょうか？	5月15日	室内機リモコン、集中管理リモコンの配線は空調工事とし、配管は電気工事に含まれます。エアー搬送ファンのリモコンは配線配管共、電気工事に含まれます。		
5月14日	空調リモコン用空配管が図面には記載ありますが、内訳書に反映されていないと思われます。内訳書にはどのように見込めばよろしいですか。	5月15日	電灯分岐設備を参照し、別添の内訳書により積算してください。	E-009～012	P10～12

## 設計図書等に対する質問回答表

案件番号	5080003	公告日	令和8年5月1日
工事名	稲美中学校屋内運動場空調設備設置工事	入札日	令和8年5月27日（水） 10時15分（予定）

質問事項		回答事項		図面 番号	内訳書 番号
月日	質問内容	月日	回答内容		
5月14日	課金システム配線用配管が電気設備工事となっておりますが、電気工事図に見当たりません。内訳書にはどのように見込めばよろしいですか。	5月15日	E-16・E-17を参照してください。 電灯分岐設備を参照し、別添の内訳書により積算してください。	M-019～020	P10～12
5月14日	フェンス工事ですが、図面は目隠しフェンスになっております。ですが内訳がメッシュフェンスになっておりますどちらが正しいでしょうか？	5月15日	メッシュフェンスを正としてください。 別添の内訳書により積算してください。		P6

備考  
提示内容により積算し提出願います。