

設計図書等に対する質問回答表

案件番号	5080004	公告日	令和8年5月1日
工事名	稲美北中学校屋内運動場等空調設備設置工事	入札日	令和8年5月27日（水） 10時30分（予定）

質問事項		回答事項		図面番号	内訳書番号
月日	質問内容	月日	回答内容		
5月13日	ガス設備は設置されていないとの判断でよろしいでしょうか？	5月15日	屋内運動場用の空調設備用のガス設備は設置されていません。校舎の空調設備や給食調理用のガス設備は敷地内に設置されています。		
5月13日	空調課金制御盤の仕様や、メーカー等の情報がございましたら教えてください。	5月15日	プリペイドカードとQRコード決済が可能な制御盤とし、工事完成時はプリペイドカードのみ利用できる設定としてください。	M023	P25
5月14日	室内機転倒防止の鋼材及び配管架台等の製作・取付工事は別途で宜しいでしょうか？	5月15日	材料・製作・取付工事は全て空調工事とします。		
5月14日	エア搬送ファン及び防球ガードの取付工事は空調工事に含まれるのでしょうか？	5月15日	空調工事に含まれます。		
5月14日	室内機・集中・エア搬送ファンのリモコン配線取付は空調工事に含まれるのでしょうか？	5月15日	室内機リモコン、集中管理リモコンの配線は空調工事とし、配管は電気工事に含まれます。エア搬送ファンのリモコンは配線配管共、電気工事に含まれます。		
5月14日	フェンス工事ですが図面では室外機を囲うようになっておりますが内訳は全然足りてないよう見受けられます。どちらが正でしょうか？	5月15日	別添の内訳書により積算してください。		P8

備考
提示内容により積算し提出願います。