

## 設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 回 答 表

案件番号	5080006	公 告 日	令和8年5月1日
工 事 名	加古福社会館空調設備等改修工事	入 札 日	令和8年5月27日（水） 11時00分（予定）

質 問 事 項		回 答 事 項		図 面 番 号	内 訳 書 番 号
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
5月12日	建築工事で解体撤去工事、撤去項目はありませんが処分費（発生材積み込み・運搬・処分費）がありません。数量、アスベストの有無（みなし）含む指示して下さい。又、電気・機械設備を同上にてご指示下さい。	5月12日	建築工事撤去項目アスベストの有無については、分析調査実施後、有判定の場合は処分費を含めて協議を行います。撤去項目については積み込み・運搬・処分費で積算願います。 参考数量ポット類1.9m3天井地0.03m3	全般	全般
備考 提示内容により積算し提出願います。					